

RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO EKSPLOATACJI

- **DECYZJA USTALAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
- **DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ**
- **PROJEKT BUDOWLANY ORAZ PROJEKTY BRANŻOWE, A W TYM:**

- projekt architektoniczno-budowlany;
- projekt konstrukcji,
- projekt zagospodarowania terenu;
- projekty instalacji użytkowych (elektrycznych, wentylacyjnych, odgromowych, ogrzewczych, itp.)
- projekty instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych,
- projekty urządzeń przeciwpożarowych(**projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych**)

UWAGA:

Projekt architektoniczno-budowlany może zawierać np. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

w branży elektrycznej – w takiej sytuacji nie wymaga się oczywiście odrębnych projektów na te urządzenia.

- **OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I WARUNKAMI POZWOLENIA NA BUDOWĘ, PRZEPISAMI I OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ O DOPROWADZENIU DO NALEŻYTEGO STANU I PORZADKU TERENU BUDOWY,**
- **DZIENNIK BUDOWY,**
- **OŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ, W TYM OŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW:**

- instalacji przeciwpożarowych,
- zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi i klap przeciwpożarowych,
- zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wnętrza, itp.

- **PROTOKOŁY BADAŃ I SPRAWDZEŃ:**

- instalacji elektrycznych, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
- instalacji oświetlenia awaryjnego (w tym czas działania),
- instalacji uziemiających i odgromowych, w tym metryka urządzenia piorochronnego,
- instalacji gazowych,
- instalacji kominowych,
- instalacji wodociągowych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym protokoły prób wydajnościowo-ciśnieniowych instalacji,
- instalacji przeciwpożarowych.

- **CERTYFIKATY ZGODNOSCI, DEKLARACJE ZGODNOSCI, DOPUSZCZENIA CNBOP DLA:**

- drzwi przeciwpożarowych,
- drzwi ewakuacyjnych,
- urządzeń antypanicznych,
- odcinających klap przeciwpożarowych,
- klap wentylacyjnych,
- systemów oddymiania,
- systemów sygnalizacji pożaru,
- dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
- kurtyn dymowych
- innych urządzeń przeciwpożarowych.
- elementów budowlanych o deklarowanej klasie odporności ogniowej (w tym: przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych; farb, powłok i natrysków ochronnych do zabezpieczania konstrukcji drewnianych, stalowych; przepustów instalacyjnych; lekkich ścian działowych i osłonowych).
- zabezpieczeń ognioochronnych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia, takich jak: wykładziny i posadzki podłogowe; wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszane; ocieplenia ścian zewnętrznych budynku; pokrycia dachowe; wyroby i materiały z domieszkami organicznymi, itp.)

- **DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POTWIERDZENIE PODŁĄCZENIA MONITORINGU POŻAROWEGO**

- **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – DLA OBIEKTU(W) TEGO DOKUMENTU WYMAGAJACEGO**

- **DOKUMENTACJA Z ZAZNAJOMIENIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI**

niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

- **Zakończenie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych**
- **wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i pożarnicze tablice informacyjne.**